

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

21 ноября 2019 г. № 608

О нормах водопотребления

Изменения и дополнения:

[Решение](#) Витебского областного исполнительного комитета от 11 мая 2023 г. № 240 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2023, 9/123551);

[Решение](#) Витебского областного исполнительного комитета от 5 июля 2024 г. № 439 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2024, 9/132508)

На основании [части четвертой](#) статьи 35 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-3 «О питьевом водоснабжении» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на территории Витебской области нормы водопотребления для расчетов с потребителями, абонентами за услугу водоснабжения при отсутствии приборов учета расхода воды, в том числе приборов с дистанционным съемом и передачей данных (далее – нормы водопотребления):

по жилым домам, в том числе общежитиям, согласно [приложению 1](#);

на ведение личного подсобного хозяйства согласно [приложению 2](#);

на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты, согласно [приложению 3](#);

на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом, согласно [приложению 4](#);

на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства, согласно [приложению 5](#).

Нормы водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанные в [приложении 3](#), устанавливаются в размере норм водопотребления, предусмотренных настоящим решением для нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих схожие виды экономической деятельности и (или) водопотребление схожего характера.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

Н.Н.Шерстнев

Управляющий делами

А.В.Сысоев

Приложение 1
к [решению](#)
Витебского областного
исполнительного комитета
21.11.2019 № 608
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
05.07.2024 № 439)

НОРМЫ
водопотребления по жилым домам, в том числе общежитиям

Наименование объектов	Единица измерения	Норма водопотребления	
		всего	в том числе горячая вода
1. Жилые дома с централизованной системой питьевого водоснабжения, оборудованные:	литров в сутки на одного проживающего		
1.1. водопроводом, канализацией, газоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ваннами (душем)		300	150
1.2. водопроводом, канализацией, газоснабжением, водонагревателями, ваннами (душем)		190	—
1.3. водопроводом, канализацией, газоснабжением, не оборудованные ваннами (душем)		120	—
1.4. водопроводом, канализацией, водонагревателями, не оборудованные ваннами (душем)		115	—
1.5. водопроводом, автономной канализацией, водонагревателями, ваннами (душем)		100	—
1.6. водопроводом, канализацией, не оборудованные ваннами (душем)		100	—
1.7. водопроводом, автономной канализацией, газоснабжением, не оборудованные ваннами (душем)		85	—
1.8. водопроводом, автономной канализацией, за исключением указанных в подпунктах 1.5 и 1.7 настоящего пункта		65	—
1.9. водопроводом, за исключением указанных в подпунктах 1.1–1.8 настоящего пункта		55	—
2. Жилые дома, не оборудованные внутренним водопроводом, с водопользованием:			
2.1. из общих уличных водоразборных колонок		50	—
2.2. из дворовых колонок и кранов		50	—
3. Общежития:			
3.1. без душевых		60	30
3.2. с общими душевыми		110	55
3.3. с душевыми при жилых комнатах		120	60
3.4. с общими кухнями и душевыми на этажах, умывальниками, унитазом при жилых комнатах		150	75
3.5. с общими кухнями, душевыми, умывальниками, унитазом при жилых комнатах в каждой секции здания		175	87,5
3.6. квартирного типа		300	150

НОРМЫ водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства

Вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления
1. Полив посадок на приусадебных участках в период с 1 мая по 31 июля (за исключением дождливых дней с выпадением обложных и ливневых осадков согласно сведениям об их количестве, имеющимся в гидрометеорологической информации) по фактической площади полива:		
1.1. газонов и цветников	литров в сутки	5
1.2. овощных культур в открытом грунте из общих уличных водоразборных колонок	на один квадратный метр	3
1.3. овощных культур в открытом грунте из дворовых колонок и кранов		15
1.4. плодовых деревьев из общих уличных водоразборных колонок	литров в месяц	100
1.5. плодовых деревьев из дворовых колонок и кранов	на одно дерево	150
2. Полив посадок:	литров в сутки	
2.1. в весенних теплицах, парниках всех типов и утепленном грунте в период с 15 апреля по 15 августа	на один квадратный метр	6
2.2. в зимних теплицах		15
3. Содержание животных на личном подворье:		
3.1. коровы	литров в сутки	70
3.2. лошади	на одно животное	60
3.3. жеребята		45
3.4. молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет		30
3.5. телята в возрасте до 6 месяцев		20
3.6. свиноматки с поросятами		60
3.7. свиней молодняк старше 4 месяцев и свиньи на откорме		15
3.8. кролики		3
3.9. козы, овцы		10
3.10. молодняк овец в возрасте до 1 года		6
3.11. собаки		7
3.12. коты		3
3.13. норки, соболи		3
3.14. утки, гуси	литров в сутки	2
3.15. индейки	на одну птицу	1,5
3.16. куры		1
4. Мойка личного автотранспорта при наличии дворовой колонки, крана, внутреннего водопровода	литров в месяц	600
5. Индивидуальные бани в частном жилищном фонде	литров в месяц	400
	на одного проживающего	
6. Искусственные водоемы с каскадными водопадами, фонтаны:	процентов от объема	
6.1. наполнение	наполнения	по фактическому объему сооружения
6.2. пополнение (подпитка) при сбросе переливов на рельеф и (или) в канализацию		10

6.3. пополнение (подпитка) при рециркуляции воды с очисткой		5
7. Развлекательные бассейны периодического использования на открытом воздухе при температуре выше 25 градусов по Цельсию:	процентов от объема наполнения	
7.1. наполнение		по фактическому объему сооружения
7.2. пополнение (подпитка) при сбросе переливов на рельеф и (или) в канализацию		10
7.3. пополнение (подпитка) при рециркуляции воды с очисткой		5

Приложение 3
к [решению](#)
Витебского областного
исполнительного комитета
21.11.2019 № 608
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
05.07.2024 № 439)

НОРМЫ

**водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином
законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения),
изолированные помещения и иные объекты***

Наименование объектов, вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления	
		всего	в том числе горячая вода
1. Здания административного назначения	литров в сутки на одного работающего	12	6
2. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душевыми	литров в сутки на одного проживающего	120	60
3. Гостиницы и пансионаты с душевыми во всех отдельных номерах	литров в сутки на одного проживающего	230	115
4. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, процентов от общего числа номеров:	литров в сутки на одного проживающего		
до 25		200	100
до 75		250	125
до 100		300	150
5. Больницы (за исключением водолечебных отделений):	литров в сутки на одно койко-место		
с общими ваннами и душевыми		115	57,5
с санитарными узлами, приближенными к палатам		200	100
инфекционные		240	120
6. Санатории и дома отдыха (за исключением водолечебных отделений):	литров в сутки на одно койко-место		
с ваннами при всех жилых комнатах		200	100
с душем при всех жилых комнатах		150	75
7. Туристические базы:			
для туристов	литров в сутки на одного туриста	25	12,5
для обслуживающего персонала	литров в сутки на одного работающего	25	12,5
8. Поликлиники и амбулатории (за исключением водолечебных отделений)	литров в сутки на одного пациента	13	6,5
9. Водолечебные отделения, входящие в состав больниц, санаториев, поликлиник:	литров на одну процедуру		
ванна общая		200	100
ванна сидячая		64	32
душ дождевой		120	60
душ восходящий		50	25
душ циркулярный		150	75
душ строевой		250	125

10. Аптеки:	литров в сутки на одного работающего		
торговый зал и подсобные помещения		12	6
лаборатория приготовления лекарств		310	155
11. Детские ясли-сады:	литров в сутки на одного ребенка		
11.1. с дневным пребыванием детей:			
со столовыми, работающими на полуфабрикатах		21,5	10,8
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		75	37,5
11.2. с круглосуточным пребыванием детей:			
со столовыми, работающими на полуфабрикатах		39	19,5
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		93	46,5
12. Оздоровительные лагеря (в том числе круглогодичного действия):	литров в сутки на одно место		
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		200	100
со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных		55	27,5
13. Учреждения образования (в том числе среднего специального и высшего) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	17,2	8,6
14. Лаборатории учреждений среднего специального и высшего образования, дополнительного образования взрослых	литров в сутки на один прибор в смену	224	112
15. Учреждения общего среднего образования с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	10	5
16. Учреждения общего среднего образования с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах, с продленным днем	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	12	6
17. Учреждения профессионально-технического образования с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	20	10
18. Специальные учебно-воспитательные учреждения с помещениями:			
учебными (с душевыми при гимнастических залах)	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	9	4,5
спальными	литров в сутки на одно место	70	35
19. Иные организации, реализующие образовательные программы	литров в сутки на одного обучающегося, одного преподавателя в смену	20	10
20. Объекты научного назначения, в том числе научно-исследовательские институты (организации), научно-исследовательские подразделения, научно-практические центры, лаборатории:	литров в сутки на одного работающего		
химического профиля		460	230
биологического профиля		310	155
физического профиля		125	62,5
естественных наук		12	6
21. Объекты общественного питания:			
21.1. для приготовления пищи:	литров в сутки на одно условное блюдо		
реализуемой в обеденном зале		12	6
продаваемой на дом		10	5
21.2. выпускающие полуфабрикаты:	литров в сутки на одну тонну полуфабриката		
мясные		6700	3350
рыбные		6400	3200

овощные		4400	2200
кулинарные		7700	3850
22. Объекты розничной торговли, в том числе на ярмарках, рынках, выставках:	литров в сутки на одного работающего в смену		
промышленных (непродовольственных) товаров		12	6
продовольственных товаров, а также блюд (расфасованных, находящихся в торговом зале и на раздаче)		250	125
со смешанной группой товаров в сельской местности при пользовании общими уличными водоразборными колонками		50	25
23. Парикмахерские	литров в сутки на одного работающего	56	28
24. Кинотеатры	литров в сутки на одно место	4	2
25. Дворцы и дома культуры, клубы	литров в сутки на одно место	8,6	4,3
26. Театры:			
для зрителей	литров в сутки на одно место	10	5
для артистов	литров в сутки на одного артиста	40	20
27. Библиотеки, читальные залы:			
для работников	литров в сутки на одного работника	13	6,5
для посетителей	литров в сутки на одного посетителя	10	5
28. Дворцы спорта, стадионы и спортзалы:			
для зрителей	литров в сутки на одно место	3	1,5
для физкультурников (с учетом приема душа)	литров в сутки на одного физкультурника	50	25
для спортсменов	литров в сутки на одного спортсмена	100	50
29. Плавательные бассейны:			
пополнение бассейна	процентов от объема бассейна в сутки	10	5
для зрителей	литров в сутки на одно место	3	1,5
для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа	литров в сутки на одного спортсмена (физкультурника)	100	50
30. Бани:	литров в сутки на одного посетителя		
для мытья с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе		180	90
для мытья с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе		290	145
душевая кабина		360	180
ванная комната		540	270
31. Прачечные:	литров в сутки на один килограмм сухого белья		
механизированные		75	37,5
немеханизированные		40	20
32. Общественные туалеты:			
умывальник	литров в сутки на один умывальник	360	180
унитаз	литров в сутки на один унитаз	650	—
писсуар	литров в сутки на один писсуар	200	—
33. Объекты производственного назначения:	литров в сутки на одного человека в смену		
цехи с тепловыделением свыше 80 килоджоулей на один метр кубический в час		45	22,5
иные цехи		25	12,5
34. Душевые в бытовых помещениях промышленных организаций	литров на одну душевую сетку в смену	500	250

35. Гаражи, автотранспортные организации:	литров в сутки на одно транспортное средство		
легковые автомобили		500	—
грузовые автомобили		700	—
автобусы		800	—
36. Полив:	литров на один квадратный метр		
зеленых насаждений, газонов, цветников		6	—
футбольного поля		0,5	—
37. Влажная уборка помещений	литров на один квадратный метр один раз в сутки	0,4	—
38. Подпитка тепловых сетей	ежечасно, процентов от объема заполнения системы	0,25	—
39. Фонтаны (пополнение)	процентов от объема фонтана в сутки	10	—
40. Заливка поверхности крытых и открытых катков с искусственным льдом:			
первоначальная заливка площади, отведенной под каток, подготовка поверхности катка	литров на один квадратный метр	50	—
наращивание слоя льда до расчетной толщины		20	—
последующая подготовка поверхности катка	литров в сутки на один квадратный метр	0,5	—
41. Содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих и иных объектах при отсутствии проектной документации на объект:			
коровы молочные	литров в сутки на одно животное	100	—
коровы мясные		70	—
лошади племенные		80	—
жеребцы-производители		70	—
лошади рабочие верховые, рысистые и некормящие матки		60	—
жеребята в возрасте до 1,5 лет		45	—
нетели		60	—
молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет		30	—
телята в возрасте до 6 месяцев		20	—
свиноматки с поросятами		60	—
супоросные, холостые свиноматки, хряки-производители, взрослые свиноматки		25	—
свиной молодняк старше 4 месяцев и свиньи на откорме		15	—
поросята-отъемыши		5	—
кролики		3	—
козы, овцы		10	—
молодняк овец в возрасте до 1 года		6	—
собаки		7	—
коты		3	—
норки, соболи		3	—
лисы, песцы		7	—
утки, гуси	литров в сутки на одну птицу	2	—
индейки		1,5	—
куры		1	—
42. Теплицы:	литров в сутки на один квадратный метр		
с посадками в грунтовых зимних теплицах		15	—
с посадками в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах		6	—

* Включая расход воды обслуживающим персоналом, в том числе на уборку помещений, посетителями и др.

Приложение 4
к [решению](#)
Витебского областного
исполнительного комитета
21.11.2019 № 608
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
11.05.2023 № 240)

НОРМЫ водопотребления на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом

Наименование объектов, вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления
1. Санитарное содержание служебных помещений жилых домов, общежитий:		
уборка служебных помещений	литров на один квадратный метр в месяц	0,6
уборка санузлов в служебных помещениях	литров на один квадратный метр в месяц	2,4
2. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов, общежитий:		
мойка вспомогательных помещений (за исключением технических помещений) жилых домов, общежитий без лифтов	литров на один квадратный метр в месяц	0,43
мойка вспомогательных помещений (за исключением технических помещений) жилых домов, общежитий с лифтом, без мусоропровода	литров на один квадратный метр в месяц	0,25
мойка вспомогательных помещений (за исключением технических помещений) жилых домов, общежитий с лифтом, с действующим мусоропроводом	литров на один квадратный метр в месяц	0,3
мойка окон	литров на один квадратный метр в год	1
влажная протирка стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, перил	литров на один квадратный метр в год	0,2
дезинфекция поверхностей вспомогательных помещений	литров на один квадратный метр	0,2
3. Санитарное содержание мусоропроводов в жилых домах, общежитиях:		
мойка мусороприемной камеры	литров на один квадратный метр в месяц	4,27
мойка загрузочного клапана	литров на один клапан в месяц	1
4. Наполнение при производстве ремонтно-строительных и аварийно-восстановительных работ внутридомовых водопроводов диаметром (мм):	литров на один метр погонный	
25		0,5
32		0,8
50		2
80		5
100		7,9

5. Наполнение внутридомовых систем отопления:	кубических метров на одну гигакалорию в час расчетной тепловой нагрузки	
с радиаторами		15,5
с ребристыми трубами		14,2
с радиаторами стальными панельными		14
с конвекторами		7,6

НОРМЫ

**водопотребления на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений,
проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся
в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном
основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства**

Наименование объектов, вид водопотребления	Единица измерения	Норма водопотребления
1. Здания административного назначения	литров в секунду	0,1
2. Больницы	на один квадратный метр	0,1
3. Учреждения образования		0,1
4. Библиотеки, архивы		0,1
5. Музеи, выставки		0,15
6. Театры, дома и дворцы культуры, кинотеатры, клубы:		
сцены		0,2
зрительный зал		0,15
подсобные помещения		0,15
7. Животноводческие здания		0,15
8. Мельницы, элеваторы		0,15
9. Склады ядохимикатов и удобрений		0,2
10. Зерновые культуры (зрелые при сухой погоде и ветре)		0,25
11. Редкая и низкая растительность в сухую погоду		0,1
12. Лесные массивы		0,1
13. Торф фрезерный:		
на полях		0,1
в штабелях		0,2
14. Здания производственного назначения:		
14.1. участки и цехи с категорией производства в зданиях		0,2
14.2. окрасочные цехи		0,2
14.3. подвальные помещения		0,3
14.4. чердачные помещения		0,15
14.5. сгораемые покрытия больших площадей в зданиях:		
при тушении снизу внутри здания		0,15
при тушении снаружи со стороны покрытия		0,08
при тушении снаружи при развившемся пожаре		0,15
15. Строящиеся здания		0,1

16. Организации розничной и оптовой торговли (магазины, склады материальных ценностей, базы)	0,2
17. Типографии	0,1
18. Холодильники	0,1
19. Электростанции и подстанции:	
кабельные тоннели	0,2*
машинные залы и помещения котельных	0,2*
галереи топливоподачи	0,1*
трансформаторы, реакторы, масляные выключатели	0,1*
20. Транспортные организации:	
20.1. автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы:	
открытые площадки	0,1
гаражи, мастерские, трамвайные депо, ангары	0,2
20.2. самолеты, вертолеты:	
внутренняя отделка	0,08*
конструкции с наличием магниевых сплавов	0,25*
корпус	0,15*
ангары	0,2*
20.3. суда (пассажирские, сухогрузные):	
надстройки (внутренние/наружные пожары)	0,2*
трюмы	0,2*
20.4. подвижной состав железнодорожного транспорта:	
пассажирский, почтово-багажный, рефрижераторный	0,35
грузовой с твердыми сгораемыми материалами	0,25
грузовой с контейнерами	0,2
21. Объекты с наличием твердых веществ, легковоспламеняющихся веществ и горючих жидкостей:	
21.1. бумага:	
разрыхленная	0,3
в рулонах	0,1
21.2. древесина:	
21.2.1. круглый лес в штабелях в пределах одной группы	0,35
21.2.2. балансовая при влажности, процентов:	
40–50	0,2
менее 40	0,5
21.3. пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, процентов:	
8–20	0,45
21–30	0,3

свыше 30		0,1
21.4. резина, резинотехнические изделия:		
в складе		0,3
в цехе		0,3
на открытых площадках		0,3
21.5. льнотреста:		
скирды, тюки		0,25
в отвалах		0,2
21.6. сено, солома		0,2
21.7. пластмассы:		
полимерные материалы и изделия из них		0,2
термопласты		0,14
реактопласты		0,1
текстолит, карболит, отходы пластмасс		0,3
21.8. хлопок и другие волокнистые материалы		0,2
21.9. целлулоид и изделия из него		0,4
21.10. ацетон		0,4*
21.11. нефтепродукты в емкости (резервуарах) при температуре вспышки:		
ниже 28 градусов по Цельсию		0,4*
свыше 28 до 60 градусов по Цельсию		0,3*
выше 60 градусов по Цельсию		0,2*
21.12. горючие жидкости, разлившиеся по поверхности площадки, в траншеях и технических лотках		0,2*
21.13. термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами		0,2*
21.14. спирт на складах и спиртовых заводах (разбавленный до 70 процентов)		0,4*
21.15. нефть и конденсат вокруг скважин		0,2*
22. Проведение тактико-специальных занятий и учений		нормы водопотребления, установленные в пунктах 1–21 настоящего приложения, в зависимости от выбранного объекта управляемой имитации по чрезвычайной ситуации (пожара) в ходе проверки готовности к действиям сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
23. Проверка противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты	литров на один пожарный гидрант	1000

* Подача тонкораспыленной воды.